

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.09805/21.
Срок действия с 03.06.2021 по 02.06.2026 г.

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.09868/21.
Срок действия с 03.06.2021 по 02.06.2026 г.

ПАСПОРТ

ЗАТВОР ЧУГУННЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД

наименование изделия

324901р

обозначение изделия

СЗ 0351 ПС



1. Общие сведения об изделии

Завод изготовитель

ОАО "Литейно-механический завод"
606653, Нижегородская область, г. Семенов,
ул. Промышленная, д. 3;
т.(831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер

Дата выпуска

Назначение

Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства

Зарегистрированный товарный знак



выполнен на корпусе литьем

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Значение							
Проход номинальный	50	80	100	125	150	200	250	300
Масса, кг не более	3,4	4	5,4	7,4	9,4	14,3	26	37
Давление рабочее, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16,0)					1,0 (10,0)		1,6 (16,0)
Рабочая среда	Вода, воздух							
Температура рабочей среды, не более, °C	+115							
Герметичность затвора	Соответствует классу «А» по ГОСТ 9544-2015							
Присоединение межфланцевое (стяжное)	Размеры ответных фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности - В							
Привод	Электрический неполноповоротный							
Тип присоединения по ГОСТ 55510	F07				F10			
Крутящий момент, Н·м	40	60	80	85	90	120	270	700
Климатическое исполнение	УХЛ категория 3; 4							
Температура окружающей среды, °C	от -15 до +40							
Средний полный срок службы, лет	10							
Средний полный ресурс, циклов	3000							
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	1							
Изготовление и поставка по	ТУ 3721-004-00324292-2016							

3. Материал основных деталей

Корпус	Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 (DN50-150) Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293 (DN200-300)
Диск	Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 (DN50-150) Чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293 (DN200-300)
Шпиндель	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72
Уплотняющий вкладыш	EPDM

4. Комплектность

- Затвор в сборе 324901р - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт. на партию-изделий в один адрес;
- Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию изделий в один адрес. Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте www.semlmz.ru

5. Свидетельство о приемке

Затвор 324901р соответствует ТУ 3721-004-00324292-2016 и признан годным для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 1500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, **запрещается** разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение затворов - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°C, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность затворов.

Выведенный из эксплуатации затвор должен быть освобожден от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирован в качестве лома черных металлов, резиновые вкладыши подлежат сдаче на специализированные предприятия для дальнейшей переработки.

Отметка ОТК

(клеимо ответственного за приемку)

(подпись, дата, фамилия)