

**Общество с ограниченной ответственностью****«МультиМирПласт»**249191, Калужская обл., Жуковский р-н, г.Жуков, ул.Советская, д.82Б  
тел.: (48432) 54-9-95, E-mail: [mul-mol@inbox.ru](mailto:mul-mol@inbox.ru)**Трубы со структурированной стенкой из Гомополимера полипропилена для систем  
внутренней безнапорной канализации.ТУ 22.21.29-005-63600333-2018 с изм.****32 × 2,0**

Партия № : 109 (2)

Материал : РР-Н

Кол-во : 2630 шт

Дата : 05.02.2024

Партия состоит из труб эффективной длиной : 500 мм ; 750 мм.

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид	На поверхности и по торцу не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов.	Поверхности трубы ровная , без трещин, пузырей и посторонних включений
2	Цвет	Серый	Серый
<b>Размеры *1</b>			
	Средний наружный диаметр	32,0+0,3	32,1
	Минимальная толщина стенки	2,0	2,1
	Средний внутренний диаметр раструба ( минимальный )	32,4	32,,98
3	Изменение внешнего вида и длины трубы после прогрева при 150 °С	Не должно быть : - трещин - расслоений внутренней и наружной стенки - изменение длины не более 2 %	Трещины и расслоения отсутствуют - 0,78 %*2
4	Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при действии внутреннего гидростатического давления 0,05 МПа	Без протечек в течении 15 мин.	Без протечек*3
5	Испытание на ударную прочность с определением показателя TIR и свободным падением груза	TIR не более 10 %	< 10 %

\*1 - На основании результатов измерений основных геометрических размеров трубы ( протокол № 87 от 05.02..24 )

\*2 - На основании результатов периодических испытаний ( протокол № 6 от 15.01.2024 )

\*3 - На основании результатов периодических испытаний ( протокол № 4 от 15.01.2024 )

Трубы при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок , а их поверхность от нанесения царапин. Трубы следует хранить в условиях , исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых( не ближе 1 метра от отопительных приборов ) складских помещениях или под навесами.

**Гарантийный срок – два года со дня изготовления при соблюдении установленных правил транспортирования и хранения.**